

県立中央病院 管理棟 配電盤設備交換 仕様書

1 修繕名

県立中央病院 管理棟 配電盤設備交換

2 修繕仕様

(1) 設備 管理棟 配電盤 (低圧非常動力盤)

(2) 場所 松山市春日町 83 番地

(3) 内容

- ・配電盤 (低圧非常動力盤) 設備交換
- ・別添業務内訳書のとおり

3 一般仕様

- ・試運転調整を実施すること。
- ・施工に伴う関係官公署その他関係機関への、必要な届出手続等を遅滞無く行うこと。
- ・配電盤納期が最長 3 カ月程度必要であると考えられ、停電計画 (年次点検) に合わせて配電盤装置を交換するため、適正な納品計画とすること。
- ・休日及び祝日での作業となるため、雨天等の天候により作業日が大幅に変更となる場合を考慮した工程にすること。
- ・医療行為に支障が無いよう、病院側と打ち合わせをすること。
- ・重機を使った作業及び著しい騒音が生じる作業等は、近隣に支障が無いようにすること。
- ・請負者は、修繕にあたり、その責任と負担において、諸法令を遵守し、修繕の安全かつ円滑な進捗を図らねばならないこと。
- ・機械の搬入・取替作業にあたっては、入院及び外来患者等第三者の安全を考慮すること。
- ・請負者は、契約の定めるところに従い、監督官庁と相協力し信義に従い誠実にこれを履行すること。
- ・請負者は、監督官庁からの指示命令等を遵守すること。
- ・請負者の従業員は、工事現場において病院が定める諸規定を遵守しなければならない。
- ・契約によって生ずる債権を、施工者の承認を得ないで第三者に譲渡してはならない。

4 期限 令和 5 年 3 月 17 日

業務内訳書

業務名:管理棟 配電盤設備交換

No.1

[illegible]