

仕様書別紙

内 訳	規 格 等	数量	単位	摘要
空気調和設備				
機器設備				
解放型冷却塔(丸小型/低騒音)	公共建築工事標準仕様 SBC-15ES 冷却水温度 入口37.0℃ 出口32.0℃ 湿球温度 27.0℃ 冷却水流量 195.0L/min 冷却能力 68.02kw 送風機 0.4kw ×1台 3φ200V 凍結防止ヒータ 1.00kw ×1台 3φ200V	1	台	
ラインポンプ	ステンレス製 全開外扇屋外型 PSS506E3.7 口径 吸込 50mm × 吐出 50mm モーター 3.70kw ×1台 3φ200V	1	台	
配管設備				
ステンレス鋼鋼管	SUS-TPD 25SU	2	m	
ステンレス鋼鋼管	SUS-TPD 30SU	3	m	
ステンレス鋼鋼管	SUS-TPD 50SU	11	m	
同上配管継手類	ねじ接手含む	1	式	
同上配管支持金物類		1	式	
同上配管支持鋼材製作取付	基礎ベース含む	1	式	
水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管	SGP-VB 20A	2	m	
同上配管継手類		1	式	
同上配管支持金物類		1	式	
同上配管支持鋼材製作取付		1	式	
ゲート弁	鉛レス銅合金製 JIS10K ネジ込 20A	2	個	
ゲート弁	SUS製 10K ネジ込 25A	1	個	
ゲート弁	SUS製 10K ネジ込 50A	3	個	
ゲート弁	SUS製 10K BK接手 50A	1	個	
チャッキ弁	SUS製 10K ネジ込 50A	1	個	
Y型ストレーナー	SUS製 20K ネジ込 50A	1	個	
防振継手(球形ゴム)	SUS製 10K フランジ 50A×150L	4	個	
防振継手(ベローズ)	SUS製 10K フランジ 20A×300L	1	個	
温度計	屋外用 0℃~100℃ φ100	2	個	
圧力計	屋外用 0MPa~1Mpa φ100	1	個	
電気工事				
制御盤改造	既設機器部品取替 開閉器 ELB3P50A アラーム付×1 電磁開閉器 0.4kw×1 冷却塔用 電磁開閉器 1.0kw×1 ヒーター用 電磁開閉器 3.7kw×1 ポンプ用 電磁開閉器 2aヘッドホン×1 補助リレー HH52PL ×7 補助リレー HH54PL ×1 補助リレー 514X ×1	1	式	
制御盤改造	新設予備ポンプ用 電磁開閉器 3.7kw×1 補助リレー HH54PL×3 セレクトスイッチ×1 No.1・No.2ポンプ切替用 警報・ランプ・インターロック・運転 各回路改造	1	式	
温度調節計	ALS-C1050L2	2	個	
収納ブラボックス	SUS架台共	1	面	
電線類	CE5.5-4C	4	m	
電線管	ZGP28	1	m	
位置ボックス	丸ボックス	1	個	
可とう電線管類	#30 付属部品共	1	式	
可とう電線管類	#24 付属部品共	1	式	
撤去工事		1	式	