

愛媛県立南宇和病院污水处理施設 保守点検業務委託契約書（案）

愛媛県立南宇和病院 院長 （以下「甲」という。）と

（以下「乙」という。）とは、愛媛県立南宇和病院及び医師公舎に設置している污水处理施設の保守点検業務について、次の条項に基づき契約を締結する。

（委託の内容）

第 1 条 甲は、別記 1「仕様書」により南宇和病院及び医師公舎の污水处理施設の保守点検業務（以下「業務」という。）を乙に委託し、乙はこれを受託する。

（委託の期間）

第 2 条 本契約の期間は、令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月 31 日までとする。

（委託料）

第 3 条 委託料は、金 円
（うち消費税及び地方消費税の額 円）とする。

（契約保証金）

第 4 条 *愛媛県会計規則第 152 条から第 154 条までの規定による。

（権利義務の譲渡等の禁止）

第 5 条 乙は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、貸し付け又は担保に供してはならない。ただし、あらかじめ書面により甲の承諾を得た場合は、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、乙は、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令（昭和 25 年政令第 350 号）第 1 条の 2 に規定する金融機関に対し売掛金債権を譲渡することができる。

3 前項の規定に基づき売掛金債権の譲渡を行った場合において当該譲渡の通知を受けるまでにした甲の弁済の効力は、愛媛県公営企業会計規程（昭和 46 年公営企業管理規程第 9 号）及び愛媛県会計規則（昭和 45 年愛媛県規則第 18 号）の規定に基づき企業出納員が出納取扱金融機関に支払指示を行った時に生ずるものとする。

る。

(再委託等の禁止)

第6条 乙は、業務の処理を他に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ書面により甲の承諾を得た場合は、この限りでない。

(調査等)

第7条 甲は、必要と認めるときは、乙に対して業務の処理状況について調査し、指示を行い又は報告を求めることができる。

(報告及び確認)

第8条 乙は、業務を完了したときは、遅滞なく甲に業務完了報告書を提出しなければならない。

2 甲は、前項の業務完了報告書を受理したときは、すみやかに検査を行うものとする。

(委託料の支払)

第9条 乙は、前条の検査に合格したのち、甲に請求書を提出するものとし、甲は、適正な請求書を受理した日から起算し30日以内に委託料を支払うものとする。

2 委託料は、第3条の委託料の額を年12回の均等割で支払うこととし、均等割した額に1円未満の端数が生じる場合には、初回の支払時に調整するものとする。

(特約条項)

第10条 乙が点検中に発見した不良部品及びその取替料は、甲に対して別途請求するものとする。ただし、点検項目の中で取替を行わなければ作動しないものについては、部品代のみとする。

(契約の解除)

第11条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、この契約を解除することができる。

- (1) この契約に違反したとき
- (2) 故意又は過失により、甲に重大な損害を与えたとき
- (3) 正当な理由がなく業務の履行を怠ったとき
- (4) この契約の締結及び業務の履行に関して、不正な行為をしたとき又は甲の指示に従わなかったとき

(5) 業務を履行することが困難であると認めたとき

(6) 乙又は乙の代表役員等、一般役員等若しくは経営に事実上参加し若しくは実質的に経営を支配している者が、暴力団関係者（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団の関係者をいい、愛媛県暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等を含む。）であると認められるとき

2 甲は、前項の規定により契約を解除したときは、委託料の全部若しくは一部を支払わず、又は既に支払った委託料の全部若しくは一部の返還を、乙に請求することができる。

(予算不成立の場合の契約解除)

第 12 条 契約期間の開始までにおいて、本契約に係る甲の歳入歳出予算の金額について議会の議決がなかった場合は、甲はこの契約を解除することができるものとする。

2 前項の場合において、本件契約を履行するために行った準備行為等に係る費用が既に発生していても、乙は、その費用を請求することはできない。

(損害賠償)

第 13 条 乙は、その責に帰する理由により業務の実施に関し、甲又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

2 天災地変の不可抗力その他乙の責めによらない事由によって生じた故障については、乙はその責めを負わない。

(秘密の保持)

第 14 条 乙は、業務上知り得た秘密を他に漏らし、又は業務を遂行する目的以外に使用してはならない。また、個人情報の取扱いについては、別記2「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。

2 前項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後も同様とする。

(事情変更による契約の変更)

第 15 条 契約締結後において、天災地変その他の不足の事情に基づく経済情勢の激変により契約内容が著しく不相当と認められるにいたったときは、その事情に応じ、甲乙協議して、書面により契約金額その他の契約内容を変更することができる。

(その他)

第 16 条 この契約書に定めのない事項については、愛媛県公営企業会計規程及び愛媛県会計規則によるものとし、同規程及び同規則に定めのない事項又はこの契約の条項について疑義が生じた場合には、必要に応じて甲乙協議してこれを定めるものとする。

この契約の証として本書 2 通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自 1 通を保有するものとする。

令和 6 年 月 日

愛媛県南宇和郡愛南町城辺甲 2 4 3 3 - 1
甲 愛媛県立南宇和病院
院 長 印

乙
印

【別記 1】

仕 様 書

〔 愛媛県立南宇和病院污水处理施設保守点検業務 〕

I 目 的

甲は、水質汚濁防止法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、浄化槽法などの関係法令に基づき、適切な維持管理を図るものとする。

II 病院污水处理施設（１）

第 1 保守の対象となる装置

- | | | |
|---|------|---|
| 1 | 名 称 | 愛媛県立南宇和病院污水处理施設（１） |
| 2 | 所在地 | 愛媛県南宇和郡愛南町城辺甲 2 4 3 3 番地 1 |
| 3 | 型 式 | RC 製合併浄化槽 |
| 4 | 処理方式 | 接触ばっ気方式 |
| 5 | 処理人員 | 1 6 0 0 人 |
| 6 | 処理水量 | 2 0 0 . 0 m ³ ／日
(実水量 通常 1 0 0 . 0 m ³ ／日、最大 1 8 0 . 0 m ³ ／日) |
| 7 | 放流水質 | BOD 1 0 (1 5) m g ／L () 内は最大数値
COD 2 0 (3 0) m g ／L
T - P 1 0 (1 5) m g ／L
T - N 2 (3) m g ／L |

第 2 保守点検実施要領

この契約に基づき、乙が行う保守の範囲は次のとおりとし、保守に要する費用は乙の負担とする。

1 定期保守

乙は、定期的に甲の装置設置場所に技術員を派遣し、装置の点検、調整、注油、清掃などを行う。

また、放流水の水質が水準を保つように調整、消毒剤の補給を行う。

2 緊急保守

甲が装置を使用中に不測の事故や故障が発生した場合は、甲の通知により乙は、速やかに甲の装置設置場所に技術員を派遣して、直ちに修理等の適切な処置を講じるものとする。

3 修 理

保守点検を行った結果、修理を必要とする状況の場合は乙の報告に基づき、甲乙協議のうえ対策を講じるものとする。

4 業務の内容

(1) 定期点検 5 2 回／年 以上

(2) 水質分析 放流水指定項目

指定項目 BOD、SS、PH、大腸菌群数 1 2 回／年

指定項目 COD、T - P、T - N 2 6 回／年

水質分析は計量証明事業所に依頼し、その結果を報告すること。

(3) 余剰汚泥処分 必要の都度実施 ただし収集運搬処理は別途とする。

(4) 保守点検の記録 保守点検記録簿、計量証明書等を添えて係員の確認を受けること。

(5) 薬 品 別途とする。ただし薬品単価表にて実費清算とする。

Ⅲ 病院污水处理施設（2）

第 1 保守の対象となる装置

- | | | |
|---|------|----------------------------|
| 1 | 名 称 | 愛媛県立南宇和病院污水处理施設（2） |
| 2 | 所在地 | 愛媛県南宇和郡愛南町城辺甲 2 4 3 3 番地 1 |
| 3 | 型 式 | VS-5B 型単独処理浄化槽 |
| 4 | 処理方式 | 分離接触ばっ気方式 |
| 5 | 処理人員 | 5 人 |
| 6 | 処理水量 | 0. 2 5 m ³ ／日 |
| 7 | 放流水質 | BOD 9 0 m g ／L |

第 2 保守点検実施要領

この契約に基づき、乙が行う保守の範囲は次のとおりとし、保守に要する費用は乙の負担とする。

1 定期保守

乙は、定期的に甲の装置設置場所に技術員を派遣し、装置の点検、調整、注油、清掃などを行う。

また、放流水の水質が水準を保つように調整、消毒剤の補給を行う。

2 緊急保守

甲が装置を使用中に不測の事故や故障が発生した場合は、甲の通知により乙は、速やかに甲の装置設置場所に技術員を派遣して、直ちに修理等の適切な処置を講じるものとする。

3 修 理

保守点検を行った結果、修理を必要とする状況の場合は乙の報告に基づき、甲乙協議のうえ対策を講じるものとする。

4 業務の内容

(1) 定期点検 4回／年 以上

(2) 水質分析 放流水指定項目

指定項目 COD、T - P、T - N 1回／年

水質分析は計量証明事業所に依頼し、その結果を報告すること。

(3) 余剰污泥処分 必要の都度実施 ただし収集運搬処理は別途とする。

(4) 保守点検の記録 保守点検記録簿、計量証明書等を添えて係員の確認を受けること。

IV 医師公舎污水处理施設

第1 保守の対象となる装置

- | | |
|--------|------------------------|
| 1 名 称 | 愛媛県立南宇和病院医師公舎污水处理施設 |
| 2 所在地 | 愛媛県南宇和郡愛南町城辺甲2428番地2 |
| 3 型 式 | FRP 製合併浄化槽 |
| 4 処理方式 | 接触ばっ気方式 |
| 5 処理人員 | 190人 |
| 6 処理水量 | 28.5 m ³ ／日 |
| 7 放流水質 | BOD 20 mg／L |

第2 保守点検実施要領

この契約に基づき、乙が行う保守の範囲は次のとおりとし、保守に要する費用は乙の負担とする。

1 定期保守

乙は、定期的に甲の装置設置場所に技術員を派遣し、装置の点検、調整、注油、清掃などを行う。

また、放流水の水質が水準を保つように調整、消毒剤の補給を行う。

2 緊急保守

甲が装置を使用中に不測の事故や故障が発生した場合は、甲の通知により乙は、速やかに甲の装置設置場所に技術員を派遣して、直ちに修理等の適切な処置を講じるものとする。

3 修 理

保守点検を行った結果、修理を必要とする状況の場合は乙の報告に基づ

き、甲乙協議のうえ対策を講じるものとする。

4 業務の内容

(1) 定期点検 26 回／年以上

(2) 水質分析 放流水指定項目

指定項目 BOD、SS、PH、大腸菌群数 2 回／年

水質分析は計量証明事業所に依頼し、その結果を報告すること。

(3) 余剰汚泥処分 必要の都度実施 ただし収集運搬処理は別途とする。

(4) 保守点検の記録 保守点検記録簿、計量証明書等を添えて係員の確認を受けること。