

【別記 1】

仕 様 書 〔 空調設備機器保守点検業務 〕

第 1 保守の対象となる装置

・ 冷温水発生機	2 基	(株式会社日立製作所) (荏原冷熱システム株式会社)
・ 空気調和機	2 1 台	(新晃工業株式会社)
・ ファンコイルユニット	1 9 9 台	(昭和鉄工株式会社)
・ ファンフィルターユニット	8 台	(東洋マルチベント株式会社)
・ 給排気ファン	4 5 台	(株式会社荏原製作所)
・ 空調換気扇	1 1 台	(株式会社テラルキョクトウ)
・ 電極式蒸気加湿器	2 台	(ウエットマスター株式会社)
・ ベーパーパン加湿器	1 台	(三菱電機株式会社)
・ 電極式蒸気加湿器	1 台	(ピーエス工業株式会社)
・ 自動制御設備機器	1 式	(山武ハネウエル株式会社)
・ オイルタンク及びオイル配管	1 式	(株式会社小笠原工業所)
・ 全熱交換器	7 5 台	(三菱電機株式会社)
・ 冷却塔	2 基	(荏原冷熱システム株式会社)

第 2 保守点検業務の内容

この契約に基づき、乙が行う保守の範囲は次のとおりとし、保守に要する費用は乙の負担とする。

1 定期保守

乙は、定期的に甲の装置設置場所に技術員を派遣し、装置の点検、調整、注油、清掃、排ガス測定などを行う。なお、装置の点検は遠隔通信による方法も可能とする。

具体的な保守点検業務の内容及び回数は、別記 2 「保守点検業務内容一覧」 のとおり。

2 緊急保守

甲が装置を使用中に故障等が発生した場合は、甲の通知により乙は、速やかに甲の装置設置場所に技術員を派遣して、その修理を行う。

第 3 保守点検の記録

- 1 保守記録簿を添えて係員の確認を受けること。

第 4 その他

- 1 南宇和病院で作業する際には病院と協議のうえ、日程等を調整し診療機能への影響を最低限抑えるものとする。